

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Новикова Оксана Николаевна  
Должность: Директор  
Дата подписания: 09.06.2022 12:24:24  
Уникальный программный ключ:  
082596b87f06adac11b5597194e277b912cc323c



УТВЕРЖДАЮ

Директор Филиала СГПИ в  
г. Буденновске

Л.Н. Кожемякина

" 18 " августа 2018 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
№ 252**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта здание бухгалтерии
- 1.2. Адрес объекта Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Льва Толстого, д. 123А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 1 этажей, 247,7 кв. м  
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 771,3 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1915 г., последнего капитального ремонта - 2009 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно капитального \_\_\_\_\_
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Буденновске (Филиал СГПИ в г. Буденновске)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Льва Толстого, 123
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края и Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ставропольский государственный педагогический институт».
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:  
355003 г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 3  
355029 г. Ставрополь, ул. Ленина, 417/а

**2. Характеристика деятельности организации на объекте  
(по обслуживанию населения)**

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг образование высшее
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, дистанционно.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети, студенты, взрослые трудоспособного возраста
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития -нет.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 70 человек в день
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
 городские автобусные маршруты № 1, 2, 4, 4А, 7, 14, 17 автобусом № 101, 102, 123  
 личным транспортом, наличие адаптированного пассажирского транспорта  
 к объекту - нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта \_\_\_\_\_ 70 \_\_\_\_\_ м

3.2.2. Время движения (пешком) \_\_\_\_\_ 5 \_\_\_\_\_ мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой  
 сигнализацией, таймером; нет.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая,  
 тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (съезд из калитки)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( \_\_\_\_\_ )

#### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<\*> Указывается один из вариантов: "А", "В", "ДУ", "ВНД".

#### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, У), ДУ (С), ВНД (К, О)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г), ДУ (У), ВНД (О, К, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У), ДУ (С), ВНД (К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У), ДУ (С), ВНД (К, О)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К, О, У), ВНД (С, Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (О, С, Г, У), ВНД (К)

<\*\*\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)  
 - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В -  
 доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично  
 избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -  
 недоступно.

33.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно условно для  
 отдельных категорий инвалидов (Г, У), временно недоступен для инвалидов,

передвигающихся на коляске, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения .

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Технические решения не возможны
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения не возможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	<b>Все зоны и участки</b>	Текущий ремонт

-----  
<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ по мере поступления финансирования; в рамках исполнения по проведению работ по адаптации объекта не предусмотрены в целевых программах и планах

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: организация доступности для всех категорий инвалидов  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):  
Согласование \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: <http://zhit-vmeste.ru/>

(наименование сайта, портала)

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "26 " июня 2017 г.
2. Акта обследования объекта: акт № 252 от "28" июля 2017 г.

~ 252

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник УТСЭН администрации  
Буденновского муниципального  
района

Е. В. Сердюкова

" " 20 г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**

Филиала государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Буденновске

**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ 252

г. Буденновск

"28" июля 2017 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1 Наименование (вид) объекта нежилое помещение
- 1.2 Адрес объекта Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Льва Толстого, 123А
- 1.3 Сведения о размещении объекта
  - отдельно стоящее здание 1 этаж, 247,7 кв. м
  - часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 771,3 кв. м
- 1.4 Год постройки здания: 1915 г., последнего капитального ремонта 2009 г.
- 1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального -
- 1.6 Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Буденновске (Филиал СГПИ в г. Буденновске).
- 1.7 Юридический адрес организации (учреждения) Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Льва Толстого, 123

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- Дополнительная информация: \_\_\_\_\_
- 2.1 Сферой деятельности является образование высшее
  - 2.2 Форма оказания услуг: на объекте, дистанционно.
  - 2.4 Категории обслуживаемого населения: студенты, взрослые трудоспособного возраста.
  - 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития - нет.
  - 2.6 Плановая мощность: 70 человек (в день)

**3. Состояние доступности объекта**

- 3.1 Путь следования к объекту **пассажирским транспортом**  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
маршрутные такси: № 1, 2, 4, 4А, 7, 14, 15, 17, автобусом № 101, 102, 103, 123, личным автотранспортом, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
  - 3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 70 м
  - 3.2.2 Время движения (пешком) 5 мин.
  - 3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да
  - 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать \_\_\_\_\_)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>	Приложение	
			N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, У), ДУ (С), ВНД (К, О)		
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г), ДУ (У), ВНД (О, К, С)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У), ДУ (С), ВНД (К)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У), ДУ (С), ВНД (К, О)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К, О, У), ВНД (С, Г)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ(О, С, Г, У), ВНД (К)		

<\*\*\*> Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно.

3.5. **ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:** доступно условно для отдельных категорий инвалидов ( Г, У), временно недоступен для инвалидов, передвигающихся на коляске, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения .

## 4. Управленческое решение (проект)

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Технические решения не возможны
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт

5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения не возможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2 Период проведения работ по мере поступления финансирования; в рамках исполнения мероприятия по проведению работ по адаптации объекта не предусмотрены в целевых программах и планах

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации организация доступности для всех категорий инвалидов  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1 Согласование на Комиссии \_\_\_\_\_

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2 Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3 Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации

4.4.4 Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

4.4.5 Согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6 Другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7 Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Субъекта РФ \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |          |   |    |
|--|----------|---|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на _____ | 1 | л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на _____ | 1 | л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на _____ | 1 | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на _____ | 1 | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на _____ | 1 | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ | 1 | л. |

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ 5 \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ 5 \_\_\_\_\_ л.

Позтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель  
рабочей группы

Заместитель главы администрации  
Буденновского муниципального района  
М.А. Буримова  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

Члены рабочей группы

Главный специалист отдела  
труда, социально-правовых  
гарантий и назначения  
мер социальной поддержки  
А.В. Бабенко  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)


Консультант управления труда  
и социальной защиты населения  
администрации Буденновского  
муниципального района  
Н.С. Великова  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

Заведующий сектором градостроительства  
- главный архитектор отдела земельных  
отношений и градостроительства  
администрации города Буденновска  
В.А. Кадинцев  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

Главный специалист отдела труда,  
социально - правовых гарантий и  
назначения мер социальной поддержки  
С.А. Федорова  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

В том числе:

представители общественных  
организаций инвалидов

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)  
\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)  
\_\_\_\_\_  
(Подпись)

представители организации,  
расположенной на объекте

Директор Филиала СРПЧ 6  
г. Буденновска Ростовской области  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

Управленческое решение согласовано " \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(протокол N \_\_\_\_)

Комиссией (название) \_\_\_\_\_



**I. Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть						
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			бордюры не соответствуют СП 59.1330.2016 п. 5.1.9, отсутствует тактильно визуальная информация (п. 5.1.10)	(С, К, О)	Рекомендовано привести в соответствие	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-И (Г, У), ДУ (С), ВНД (К, О)			Текущий ремонт

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: зона доступна частично избирательно для инвалидов с нарушением слуха, умственного развития; доступна условно для инвалидов с нарушением зрения, не доступна для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата. Рекомендован текущий ремонт.

**I. Результаты обследования:  
2. Входа (входов) в здание**

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Ступени не соответствуют СП 59.13330.2016 (п. 6.2.8), нет поручней	О, С	Рекомендовано привести в соответствие (для С, О)	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет				К	Технические решения не возможны (К)	Индивидуальное решение с ТСП
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Не соответствует СП 59.13330.2016 (размер, нет оградительных поручней)	С, О, К	Рекомендовано привести в соответствие (для С, О)	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть			Не соответствует ширина двери согласно СП 59.13330.2016, отсутствует контрастная маркировка, нет кнопки вызова	С, О, К	Технические решения не возможны (К), Рекомендовано привести в соответствие (для С, О)	Индивидуальное решение с ТСП
2.5	Тамбур	есть			Не соответствует размер тамбура	О, К	Технические решения не возможны (К)	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У), ВНД (О, К, С)			Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: зона доступна полностью избирательно для инвалидов с нарушением слуха, умственного развития; не доступна для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения. Рекомендован текущий ремонт лестницы (наружной), входной площадки (значимо для инвалидов С, О), индивидуальное решение с ТСП К, С, О).

I. Результаты обследования:  
3. Пути (путей) движения внутри здания  
(в т.ч. путей эвакуации)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть						
3.2	Лестница (внутри здания)	нет						
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть			Не соответствуют СП 59.13330.2016, отсутствует контрастная маркировка, имеются пороги	О, С, К	Рекомендовано привести в соответствие	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Путь (пути движения) внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У), ДУ (С), ВНД (К)			Текущий ремонт

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: зона доступна частично избирательно для инвалидов с нарушением слуха, опорно-двигательного аппарата, умственного развития; доступна условно для инвалидов с нарушением зрения, временно не доступна для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. Рекомендован текущий ремонт.

I. Результаты обследования:  
4. Зоны целевого назначения здания  
(целевого посещения объекта)  
Вариант I - зона обслуживания инвалидов

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть						
4.2	Зальная форма обслуживания							
4.3	Прилавочная форма обслуживания							
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту							
4.5	Кабина индивидуального обслуживания							
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зона обслуживания инвалидов	ДУ			Текущий ремонт

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: зона доступна условно. Рекомендован текущий ремонт.

Приложение 5  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ

от " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2016 г. N \_\_\_\_\_

I. Результаты обследования:  
5. Санитарно-гигиенических помещений

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инва-лида (ка-тегория)	Содер-жание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Не соответствует СП 59.13330.2016 (п. 6.3)	С, К, О	Технические решения не возможны	
5.2	Душевая/ванная комната	есть						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У), ДУ (С), ВНД (К, О)			Технические решения не возможны

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: зона доступна полностью избирательно для инвалидов с нарушением слуха, умственного развития; доступна условно для инвалидов с нарушением зрения, не доступна для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Приложение 6  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ

N \_\_\_\_\_  
от " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

I. Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Не оборудовано (пб.5)	Г	Рекомендовано оборудовать визуальными средствами	Индивидуальное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	нет			Не оборудовано (п. 6.5)	С	Рекомендовано оборудовать акустическими средствами	Индивидуальное решение с ТСР
6.3	Тактильные средства	нет			Не оборудовано (п. 6.5).)	С	Рекомендовано оборудовать тактильными средствами	Индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне							


II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Системы информации на объекте	ДП-И (К, О, У), ВНД (С, Г)			Индивидуальное решение с ТСР

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.


Комментарий к заключению: : зона доступна полностью избирательно для инвалидов, опорно-двигательного аппарата, умственного развития, передвигающихся на креслах-колясках; временно не доступна для инвалидов с нарушением слуха, с нарушением зрения. Рекомендовано индивидуальное решение с ТСР.



*дверь в сан. - техническую комнату*

ПРИ ПОЖАРЕ  
ЗВОНИТЬ 01

*60 см*






# ИНФОРМАЦИЯ

**ПРИ  
ПОЖАРЕ  
ЗВОНИТЬ  
01**

**ПЛАН ЭВАКУАЦИИ**  
г. Буденновск ул. Льва Толстого, 123А  
Филиал СГПИ в г. Буденновске  
Бухгалтерия

УТВЕРЖАЮ  
Директор филиала СГПИ в г. Буденновске  
*Ковалева М.В.*  
Л.Н. Ковалева  
2018г.



**ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ**  
СОХРАНИТЬ СПОКОЙСТВИЕ!  
СОХРАНИТЬ ПО АДРЕС ОБЪЕКТА  
1 ТЕЛЕФОНУ 01,  АДО СЛУЧАЮСЬ  
112 С МОБИЛЬНОГО  АМЕРТСЯ ТИ ПОСТРАДАВШИЕ  
ПОМОЩЬ  
2 АВАРИЮ  ПРЕДОТВРАТИТЬ РАЗВИТИЕ АВАРИИ,  ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ.  
3 ПЛЕДЕА  ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ ПО ЗНАКАМ,  ВОЗЬТЬ С СОБОЙ ПОСТРАДАВШИХ

**УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ**  
● ВЫ НАХОДИТЕСЬ ЗДЕСЬ  
ПОЖАРНЫЙ КРАН  
ОГНЕУШИТЕЛЬ  
ТЕЛЕФОН  
МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСКОЛЬКИХ СРЕДСТВ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ  
ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА  
НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ  
ЗАТРАСНУТЫЙ ВЫХОД  
ПУТЬ ЭВАКУАЦИИ К ОСНОВНОМУ ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ  
ПУТЬ ЭВАКУАЦИИ К ЗАПАСНОМУ ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ

**ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ**  
СОХРАНИТЬ СПОКОЙСТВИЕ!  
СОХРАНИТЬ ПО АДРЕС ОБЪЕКТА  
1 ТЕЛЕФОНУ 01,  АДО СЛУЧАЮСЬ  
112 С МОБИЛЬНОГО  АМЕРТСЯ ТИ ПОЖАР  
2 ПЛЕДЕА  ПРЕДОТВРАТИТЬ РАЗВИТИЕ АВАРИИ,  ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ.  
3 ПЛЕДЕА  ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ ПО ЗНАКАМ,  ВОЗЬТЬ С СОБОЙ ПОСТРАДАВШИХ  
НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛИФТОМ  
ПРИВЕСТИ В ДЕЙСТВИЕ  
ПОЖАРНУЮ АВТОМАТИКУ  
ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ  
ТРИЕННО ПОЖАРА  ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ ПО ЗНАКАМ,  ВОЗЬТЬ С СОБОЙ ПОСТРАДАВШИХ  
ОБЕСПОКОИТЬ ПОМЕЩЕНИЕ

Разработано: ООО «Безопасность» 8(86559) 2-35-22 Выполнен в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009: 180-20-1440-ЖЗ

